

ゴンドラ始業前点検記録表

点検記号 良好=○ 異常・手直し=×

平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

◎ 本点検記録(表)はゴンドラ則第22条による。 (注)異常、手直し等は別紙により報告する。		点 検 日																	
		ゴンドラ取扱責任者																	
点 検 項 目		ゴンドラ点検者																	
台 付 け	①台付けと固定物の設置状態に異常はないか																		
	②ワイヤロープの取付け方は正しいか。緊結金具に異常はないか																		
	③ワイヤロープに素線切れ、キンク、腐食はないか。養生は良いか																		
支 持 金 具	①突梁、フックの設置状態は安定しているか																		
	②フック等のつりピンに異常はないか。確実に締付けられているか																		
つ り ワ イ ヤ	①素線切れ、キンク、腐食等の損傷はないか。																		
	②つり元との緊結状態は良いか。																		
垂 直 親 綱	①1人1本設けられ、ロリップは取付けてあるか																		
	②ストランドに傷、緩み、浮上りはないか。長さは十分か																		
	③つり元との緊結状態は良いか。構造物との接触部の養生は良いか																		
作 業 床	①床板材に損傷箇所やつまずき、滑りの原因となる箇所はないか																		
電 源	①キャブタイヤケーブルに損傷はないか。																		
操 作 盤	①各押釦スイッチ類に損傷はないか。作動は正常か																		
昇 降 機	①モータに異常音はないか																		
	②起動、昇降、停止の動作は正常か																		
●	作業箇所下方の立入禁止措置は良いか。注意標識は掲示してあるか																		

現場名	
会社名	

機種名	
検査証番号	